令和８年 ９月　名 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書

採　水　年　月　日	令和８年９月９日、24日		天候	晴れ		気温	19.7 ℃		
採水場所 / 項目	1 白上の湧水	2 沼袋の水 （入口）	3 沼袋の水 （奥）	4 桂水大明神の水	5 落人の里の水 （入口）	6 落人の里の水 （奥）	7 八甲田清水	8 三日市湧水地 （キッコイジャの水）	水質基準値 （ 浄 水 ）
採水時刻	13:07	12:31	12:38	12:11	11:41	11:49	10:29	12:51	－
水　　温	13.4	14.0	13.3	16.8	11.0	11.0	7.0	14.1	－℃
一般細菌	0	1	0	0	11	0	0	0	100個/ml以下
大 腸 菌	不検出	陽性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/ℓ以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.4	3.5	4.1	3.8	1.0	1.1	0.2	1.8	10mg/ℓ以下
塩化物イオン	11.0	16.0	12.0	8.8	6.7	6.2	4.7	11.0	200mg/ℓ以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3未満	0.3未満	3mg/ℓ以下
ｐ Ｈ	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.2	7.2	6.9	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭　　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色　　度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5未満	0.5 未満	5度以下であること
濁　　度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2未満	0.2 未満	2度以下であること
残留塩素	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	―
判　　定	適合する	適合しない	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	
備　　考		R8.9.24再検査 大腸菌不検出							
検査期間	令和８年9月９日 ～　令和８年9月27日								
検査機関	株式会社　県南環境								