

様式13

水道技術 管理者	課 長	課長補佐	係 長	係 員	担 当

十和田市長 〇〇〇 〇 様

給 水 装 置 工 事 検 査

給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条の基準に適合していることを確認したので、
十和田市給水条例第7条第2項の規定により給水装置工事の完成検査を行います。

工事の住所を記入。
住所のない場合（新設・更地等）
は地番を記入。

工事施工者指
定給水装置
工事事業者

十和田市西十二番町●番●号
株式会社 上下水道設備
代表取締役 水道 太郎

押印不要です。

給水装置工事主任技術者の責務に従い、給水管及び給水用具の使用方法和
維持管理の必要性について申請者へ説明しました。

給水装置工事
主任技術者

水道 次郎

押印不要です。

承認番号	第 〇〇 - 〇〇 号	同時申請	有 無	受付日	令和 年 月 日	検査手数料	円
工事完成日	令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日	下水道有無	有 無	工事検査日	令和 年 月 日	検査員	
工事の場所	十和田市 西二番町●番●号			検査水圧	Mpa 時 分	検査方法	現地・写真
工事の内容	新設 改造 修繕 撤去 分譲 中間			水 栓 圧	Mpa 時 分	水道使用者状況	
水道メーター	20 mm 1 個 宅内止水栓止 mm ケ所			残 留 塩 素	m g / L	開閉栓状況	開栓・閉栓
	mm 個 消火栓 単口・双口 基			図 面	合格 不合格	指 針	m³
	mm 個			管 位 置	合格 不合格	特記事項	
貯 水 槽	生活用 消火用 無 (有効容量 m³)			管種・品名	構造及び寸法	数 量	
給水装置 所有者	住 所	十和田市西三番町6番1号			水道用ポリエチレン二層管	φ mm	m
	氏 名	十和田 一郎			水道配水用ポリエチレン管	φ mm	m
					水道用ダクタイル鋳鉄管	φ mm	m
						φ mm	m
水栓番号	上水道 簡易水道 第 〇〇〇〇〇 号			地上式消火栓	単口・双口	基	
中間検査	有 無			中間検査日	令和 年 月 日		

申請時の所有者の
住所・氏名を記入。

(備考)この用紙の大きさは、A列4番とすること。