

井戸水を飲用に利用している皆様へ

井戸を衛生的に管理しましょう

- 井戸水の汚染を防止するため、井戸の蓋に鍵をかけたり、周囲に柵を設けるなどして、みだりに関係者以外の人や動物が近づけないようにしましょう。
- 井戸やその周辺を清潔に保ち、定期的に設備を点検しましょう。
- 透明なコップに水を汲みとり、水の色、濁り、味、臭いに異常がないか毎日確認しましょう。

水質検査を行いましょう

○定期の検査

飲み水の安全性を確認するため、次の項目について、1年に1回水質検査をしましょう。

- (1) 一般細菌、(2) 大腸菌、(3) 亜硝酸態窒素、(4) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、(5) 塩化物イオン、(6) 有機物（全有機炭素（TOC）の量）、(7) pH値、(8) 味、(9) 臭気、(10) 色度、(11) 濁度

このほかトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンに代表される有機溶剤など、水質基準に定められた項目についても、周辺の井戸等において汚染が疑われる場合には、水質検査を行い、安全を確認しましょう。

○臨時の検査

井戸や井戸水に異常がある場合、飲用を中止し、必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。

○飲用井戸を新たに設ける場合の検査

使用開始前に水道水質基準の全項目（51項目）の検査を行い、安全を確認しましょう。

※塩素消毒をしない場合は、消毒副生物の項目（12項目）の検査は省略して構いません。

○水質検査機関

水質検査は水道法に基づく大臣登録水質検査機関で受けられます。

【青森県内に所在する水質検査機関】 ※検査料金は、検査機関に直接お問い合わせください。

会社名又は名称〔営業所名等〕		県内営業所等の住所	電話番号
株式会社県南環境	本社	十和田市大字相坂字高清水80-3	0176-22-1541
エヌエス環境株式会社	八戸営業所	八戸市下長3丁目13-14-201	0178-20-8831
株式会社江東微生物研究所	八戸営業所	八戸市類家5丁目38-4	0178-72-1820
株式会社産業公害・医学研究所	八戸分室	八戸市大字河原木字浜名谷地76	0178-28-9424
環境保全株式会社	本社	平川市松崎西田41-10	0172-43-1100
(一社)青森県薬剤師会 食と水の検査センター	本部	青森市大字野木字山口164-43	017-762-3620