

要求水準書(案)に関する意見書に対する回答

No.	該当箇所						質 問	回 答
	資料名等	頁	1	(1)	1)	①		
1	要求水準書(案) 別紙2	2					<p>構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置(*)が講じられている。を見る限り劣化対策等級が2、木造は1となりRC相当の整合性がとれていないように思われます。</p>	<p>ここでは措置を講じる事による劣化対策等級の判定を求めています。例えばRC造の場合でもコンクリートの品質等により等級2の対応は可能と思われれます。</p>