

路外駐車場の届出図書チェックシート [1] …必ず記入してください。

<p>駐車場の名前</p>		<p>チェックシート作成者 (お名前、連絡先、法人の方は部署名も記載してください。)</p>	
		電話() -	
<p>添付図書</p>		<p>技術的基準 ※ 次の各項目の基準を満たしていることを確認して、レ点チェックしてください。</p>	
<p>※ 右の「技術的基準」の各項目を満たしていることを表示した図面を添付して、レ点チェックしてください。</p> <p>必須</p> <p><input type="checkbox"/> 地形図(案内図) 1/10000以上</p> <p><input type="checkbox"/> 平面図 1/200以上</p>	<p>出入口 (施行令第7条)</p>	<p>道路 交通 法 関 係</p>	<input type="checkbox"/> 交差点の側端から5mを超えているか(国土交通大臣が認めたものを除く)
			<input type="checkbox"/> 道路の曲がり角から5mを超えているか
			<input type="checkbox"/> 横断歩道、自転車横断帯の側端から前後5mを越えているか
			<input type="checkbox"/> トンネルに設けていないか(国土交通大臣が認めたものを除く)
			<input type="checkbox"/> 安全地帯の範囲から前後10mを超えているか
			<input type="checkbox"/> バスの停留所、標示柱、標示板から10mを超えているか
			<input type="checkbox"/> 踏切の側端から前後10mを超えているか
			<input type="checkbox"/> 軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けていないか
		<input type="checkbox"/> 横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5mを超えているか	
		<input type="checkbox"/> 幼稚園、小学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から20mを超えているか	
		<input type="checkbox"/> 橋に設けていないか(国土交通大臣が認めたものを除く)	
		<input type="checkbox"/> 前面道路の幅員が6m以上か (m)	
		<input type="checkbox"/> 前面道路の縦断勾配が10%以下か (%)	
		<input type="checkbox"/> 前面道路が2以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れのない道路に設けているか(歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れがある時などを除く)	
<input type="checkbox"/> 駐車スペースが6,000平方メートル以上の場合、出入口を分離し、それらの間隔が10m以上あるか(前面道路に中央分離帯等がある場合を除く)			
<input type="checkbox"/> 自動車の出入りに伴う回転を容易にするため、必要がある場合、1.5m以上の隅切りがあるか			
<input type="checkbox"/> 出口から2m【1.3m】後退した車路の中心線上1.4mの高さで、道路中心線に直角に向かって左右60度以上見渡せ、歩行者等視認できるか(図1 参照) ※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。			
<p>【自動二輪車専用駐車場】は大型及び普通自動二輪車専用の路外駐車場又はその部分のことです。</p>	<p>車路 (施行令第8条)</p>	<input type="checkbox"/> 車路の幅員が相互通行は5.5m【3.5m】以上あるか、一方通行は3.5m【2.25m】以上(駐車料金の徴収施設が設置されており、歩行路の兼用しない箇所については2.75m【1.75m】以上)あるか ※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。	